1φ3W-100V/200V(LG3-1)

備考	負荷名	番号		番号	負荷名	備考
	ユニットハウス分電盤	1	30A 30A	2	ユニットハウス分電盤	
	ユニットハウス分電盤	3	30A	7	コンセント	
	コンセント	8		9	コンセント	
	コンセント	10		11	コンセント	
	コンセント	12		13	コンセント	
	コンセント	14		15	コンセント	
	コンセント	16		17	コンセント	
	予備				予備	

主幹　MCB　3P 100A
分岐　ELCB 2P　30A ×3
分岐　ELCB 2P　20A ×13

1φ3W-100V/200V(LG3-2)

備考	負荷名	番号		番号	負荷名	備考
	ユニットハウス分電盤	4	30A 30A	5	ユニットハウス分電盤	
	ユニットハウス分電盤	6	30A	18	コンセント	
	コンセント	19		20	コンセント	
	コンセント	21		22	コンセント	
	コンセント	23		24	コンセント	
	コンセント	25		26	コンセント	
	コンセント	27			予備	
	予備				予備	

主幹　MCB　3P 100A
分岐　ELCB 2P　30A ×3
分岐　ELCB 2P　20A ×13

LG3-1　LG3-2　(2面)

41 発着水路部
運行通信部
備品置場

競技運営棟
（2F建ユニットハウス）
1F
2　4　5　6　7　26
2F
3　8　9　10　11　25　28

1φ3W-100V/200V

非警	非常警報

備考	負荷名	番号		番号	負荷名	備考
	ユニットハウス分電盤	1	30A 30A	2	ユニットハウス分電盤	
	ユニットハウス分電盤	3	30A 30A	4	ユニットハウス分電盤	
	ユニットハウス分電盤	5	30A	6	コンセント	
	コンセント	7		8	コンセント	
	コンセント	9		10	コンセント	
	コンセント	11		12	コンセント	
	コンセント	13		14	コンセント	
	コンセント	15		16	コンセント	
	コンセント	17		18	コンセント	
	コンセント	19		20	コンセント	
	コンセント	21		22	予備	
	照明	23		24	予備	
	照明	25		26	予備	

主幹　MCB　3P 125A
分岐　ELCB 2P　30A ×5
分岐　ELCB 2P　20A ×21
ｵｰﾊﾞｰ MCB　2P　20A
ﾌﾞﾗﾝﾁ

LG4-1

旗ポール

※ユニットハウス内E-05参照

MG5-1
LG4-1
LG3-2
LG3-1

CVT22 ° E5.5 °

G3　G4　G5

電灯用
発電機G3
(80KVA)

電灯用
発電機G4
(50KVA)

動力用
発電機G5
(80KVA)

CVT60 ° E14 °	LG3-1
CVT38 ° E8 °	LG4-1
CVT60 ° E14 °	MG5-1

37 発電機

※ (1) 発電機の設置位置は打合せによる
(2) 発電機は接地工事を確実に行うこと

【太平マリーナ・ディンギーバースエリア】

【凡例】
- 選手車両動線
- 一般車両動線
- 関係者車両動線
- バリアフリー車両動線
- 選手徒歩動線
- 一般徒歩動線
- 関係者徒歩動線
- バリアフリー徒歩動線
- ヨット搬入動線

Checked	Project	Title	Scale 1/300
Drawn	青の煌めきあおもり国スポ セーリング競技会場【本大会】		Date 2026/03/27
	Place ユニットハウス 周辺図		No. E-03