

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	田名部浄水場 赤川ノ内並木地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	0.007	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	0.000001未満	—
塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.001	—
臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.003	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.001未満	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.002	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—
塩化物イオン	200mg/L以下	19.0	19.2	19.3
蒸発残留物	500mg/L以下	—	129	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.3(21℃)	8.3(22℃)	8.4(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.26	0.21	0.27

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	荒川浄水場(井戸系)北関根地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005	0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	0.000001未満	—
塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.003	—
臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.007	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.001	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.003	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—
塩化物イオン	200mg/L以下	27.7	24.7	26.2
蒸発残留物	500mg/L以下	—	104	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(21℃)	7.7(22℃)	7.6(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.25	0.39	0.22

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	荒川浄水場(河川系)緑町地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	0.000001未満	—
塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.001	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.003	—
臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.007	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.003	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—
塩化物イオン	200mg/L以下	8.2	8.4	8.4
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(21℃)	7.5(22℃)	7.5(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.37	0.19	0.25

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	浜町浄水場 旭町地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	1	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	0.000001未満	—
塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.001未満	—
臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.001未満	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.001未満	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—
塩化物イオン	200mg/L以下	12.1	11.8	12.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.6
pH値	5.8以上8.6以下	7.2(20℃)	7.4(23℃)	7.8(23℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.31	0.21	0.27

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	宇曽利川浄水場 城ヶ沢地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	1	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	0.000001未満	—
塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.006	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.004	—
臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.016	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.004	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.006	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	0.03未満	—
塩化物イオン	200mg/L以下	9.7	8.9	9.1
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	7.0(20℃)	7.4(23℃)	7.7(23℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.6	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.14	0.34	0.29

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	永下浄水場 大湊新町地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	1	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	0.000001未満	—
塩素酸	0.6mg/L以下	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	0.002未満	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	0.008	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.003未満	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	0.005	—
臭素酸	0.01mg/L以下	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	0.022	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	0.006	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	0.009	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	0.008未満	—
塩化物イオン	200mg/L以下	9.9	9.0	9.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.5	0.4	0.5
pH値	5.8以上8.6以下	7.0(20℃)	7.2(23℃)	7.4(23℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.11	0.26	0.12

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	八木沢浄水場 脇野沢地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	—	—	0.0003未満
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	—	—	0.00005未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	—	—	0.001
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	—	—	0.20未満
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	—	—	0.08未満
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	0.05未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	—	—	0.0002未満
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	—	—	0.004未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	—	0.000001未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
塩素酸	0.6mg/L以下	—	—	0.07
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満
クロロホルム	0.06mg/L以下	—	—	0.015
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.010
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.002
臭素酸	0.01mg/L以下	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	—	—	0.025
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	—	—	0.013
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	—	—	0.008
ブロモホルム	0.09mg/L以下	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	0.034
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	—	—	0.08
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	—	—	0.03未満
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	—	—	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	—	—	9.4
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	—	—	0.005未満
塩化物イオン	200mg/L以下	11.7	11.3	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	—	—	18.0
蒸発残留物	500mg/L以下	—	—	74
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	—	—	0.02未満
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	—	—	0.000001未満
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	—	—	0.002未満
フェノール類	0.005mg/L以下	—	—	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.9
pH値	5.8以上8.6以下	7.3(19℃)	6.9(20℃)	7.4(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.9	1.1	1.2
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.08
電気伝導率	—	—	—	9.6
アルカリ度	—	—	—	18.1
遊離炭酸	—	—	—	3.5
遊離残留塩素(現地)	—	0.24	0.44	0.20

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	大畑浄水場 大畑町南町地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.006	0.006	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	0.009	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	128	130	135
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	164	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	386	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.1(21℃)	7.5(23℃)	7.7(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.08	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.30	0.26	0.29

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	木野部浄水場 大畑町大赤川地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	15.3	15.3	15.3
蒸発残留物	500mg/L以下	105	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.3(22℃)	7.4(23℃)	7.6(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.33	0.37	0.22

原浄水区分	浄水
年度	2026年度
採取地点	薬研浄水場 大畑町奥薬研地内給水栓

分析項目	基準値	2026年度4月	5月	6月
一般細菌	100個/mL以下	5	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—
ペルフルオロオクタンサルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000001未満	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	10.7	10.6
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値	5.8以上8.6以下	7.3(22℃)	7.4(23℃)	7.6(24℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	2度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
遊離残留塩素(現地)	—	0.31	0.20	0.21